



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ  
НАДЗОРУ

Верхне-Донское управление Ростехнадзора

394038, Воронеж, ул. Конструкторов, д. 82 Телефон: (473) 260-86-99, Факс: (473) 278-91-39

E-mail: [vdon@gosnadzor.ru](mailto:vdon@gosnadzor.ru)

397570, Воронежская область,  
Воробьевский район,  
с. Воробьевка, ул. Свердлова, 33А.  
(место составления акта)

«23» ноября 2018 г.  
(дата составления акта)  
16 часов 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля**  
**юридического лица, индивидуального предпринимателя**  
**№ В 10/081-5099**

По адресу/адресам: 397570, Воронежская область, с. Воробьевка, ул. Свердлова, 33А.  
(место проведения проверки)

На основании распоряжения № В-10/081-5099 от 29.10.2018.  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Бюджетного учреждения Воронежской области "Воробьевский психоневрологический интернат" (БУ ВО  
«Воробьевский ПНИ») (ИНН 3608001130, ОГРН 1023600791807).  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений  
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочих дней/34 часа  
(рабочих дней/часов)

«19»	ноября	20 18 г.	с 09 час.	00 мин.	до 17 час.	00 мин.	Продолжительность	7
«20»	ноября	20 18 г.	с 09 час.	00 мин.	до 17 час.	00 мин.	Продолжительность	7
«21»	ноября	20 18 г.	с 09 час.	00 мин.	до 17 час.	00 мин.	Продолжительность	7
«22»	ноября	20 18 г.	с 09 час.	00 мин.	до 17 час.	00 мин.	Продолжительность	7
«23»	ноября	20 18 г.	с 09 час.	00 мин.	до 16 час.	00 мин.	Продолжительность	6

(не считая обеденный перерыв с 12-00 до 13-00 часов)

Акт составлен: Верхне-Донским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по  
экологическому, технологическому и атомному надзору  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены:  
(заполняется при проведении выездной проверки)

Уварова Валентина Петровна

«05» ноября 2018 г.

в 11 час. 40 мин.

(подпись)

(дата)

(время)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

№№	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Шевырёв Юрий Васильевич	государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали:

1.	Уварова Валентина Петровна	директор БУ ВО «Воробьёвский ПНИ»
----	----------------------------	-----------------------------------

(фамилия/ имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

### Общие сведения

Электроснабжение электроустановок БУ ВО «Воробьёвский ПНИ» производится от ВЛ-0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ, состоящих на балансе БУ ВО «Воробьёвский ПНИ» от ВЛ-10кВ состоящей на балансе Воробьёвского РЭС Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Акты балансового разграничения составлены БУ ВО «Воробьёвский ПНИ» с Воробьёвским РЭС Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Договор по оперативно-техническому обслуживанию КТП №603 ПС «Лещаная» заключен БУ ВО «Воробьёвский ПНИ» с Воробьёвским РЭС Филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго».

Схема электроснабжения соответствует 2-й категории по надёжности электроснабжения (имеется резервная ТЭП).

### В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения.	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены).	Лица, допустившие нарушения.
1	2	3	4
1.	Не обеспечивается организацией проведение обучения в организациях профессионального дополнительного образования для непрерывного повышения квалификации административно-технического и оперативно ремонтного персонала.	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» далее ПТЭЭП ПТЭЭП п.1.4.5.	директор Уварова В.П.
2.	Отсутствует у ответственного за электрохозяйство журнал с оформлением контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов их проведения.	ПТЭЭП п. 1.4.15.	директор Уварова В.П.
3.	Не проводятся в организации технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования электрооборудования.	ПТЭЭП п.1.6.7.	директор Уварова В.П.
4.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	ПТЭЭП п.1.8.9.	директор Уварова В.П.
5.	Отсутствует документация заземляющих устройств и систем уравнивания потенциалов.	ПТЭЭП п.2.7.3.	директор Уварова В.П.
6.	Не обеспечена защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников.	ПТЭЭП п.2.7.7.	директор Уварова В.П.
7.	Не проводятся в установленные сроки визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП п.2.7.8, 2.7.9.	директор Уварова В.П.

8.	Заземляющие устройства находятся в эксплуатации более 12 лет. Осмотр с выборочным вскрытием грунта не проводился ни разу.	ПТЭЭП п.2.7.8, 2.7.10, приложен. 3.	директор Уварова В.П.
9.	Отсутствуют графики работ по очистке светильников, осмотру и ремонту сети электрического освещения	ПТЭЭП п.2.12.12.	директор Уварова В.П.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет


выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет  
нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

**Шевырёв Ю. В.**



  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Уварова В.П.**

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует  
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, его уполномоченного представителя)

3. К акту проверки прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

№ п.п.	Наименование приложения
1.	Предписание № В10/081-5099-П от 23.11.2018.
2.	Проверочный лист от 23.11.2018.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

**Шевырёв Ю. В.**

ФИО



подпись

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:

**Уварова Валентина Петровна, директор БУ ВО «Воробьёвский ПНИ»**

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

23.11.2018.

дата

подпись

**Уварова В.П.**

Ф.И.О.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

ФИО должностного лица (лиц), проводившего проверку

подпись

дата