



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

**ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

397570, Воронежская область,  
Воробьевский район,  
с. Воробьевка, ул. Свердлова, 33А.  
(место составления предписания)

«23» ноября 2018 г.  
(дата составления предписания)

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**об устранении нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике**

**№ В -10/081-5099-П**

На основании распоряжения Верхне-Донского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

от 29 октября 20 18 г. № В-10/081-5099

«О проведении плановой выездной проверки юридического лица»:

Бюджетного учреждения Воронежской области "Воробьевский психоневрологический интернат"  
(БУ ВО «Воробьевский ПНИ») (ИНН 3608001130, ОГРН 1023600791807).

в период с "09-00" 19 ноября до "16-00" 23 ноября 20 18 г  
время и дата проведения проверки

должностным лицом Верхне-Донского управления Ростехнадзора

№№ п.п.	Фамилия, имя, отчество	должность
1.	Шевырёвым Юрием Васильевичем	государственным инспектором отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС.

с участием: -

1.	-	-
----	---	---

в присутствии: Уваровой Валентины Петровны | директора БУ ВО «Воробьевский ПНИ»

фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

**Бюджетного учреждения Воронежской области "Воробьевский психоневрологический интернат"**

(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя).

На основании Акта проверки от 23.11.2018. №В-10/081-5099, руководствуясь Положением о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 30.07.2004. № 401 (с дополнениями и изменениями)

Я, государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Верхне - Донского управления Ростехнадзора, Шевырёв Юрий Васильевич,

**ПРЕДПИСЫВАЮ**

юридическому лицу: Бюджетному учреждению Воронежской области "Воробьевский психоневрологический интернат" (ИНН 3608001130, ОГРН 1023600791807).

(397570, Воронежская область, Воробьевский район, с. Воробьевка, ул. Свердлова, 33А.)

(наименование предприятия, адрес)

и его законным представителям организовать устранение выявленных нарушений обязательных требований безопасности в электроэнергетике:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного докумен- та и номер его пункта, требования которого нарушены(не соблюдены)	Срок выполне- ния
1	2	3	4
1.	Не обеспечивается организацией проведение обучения в организациях профессионального дополнительного образования для непрерывного повышения квалификации административно-технического и оперативно ремонтного персонала.	«Правила технической эксплуатации электро-установок потребителей» далее ПТЭЭП п.1.4.5.	18.03.2019
2.	Отсутствует у ответственного за электрохозяйство журнал с оформлением контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок с оценкой результатов их проведения.	ПТЭЭП п. 1.4.15.	11.02.2019
3.	Не проводятся в организации технические освидетельствования по истечению установленного срока службы с оформлением актов технического освидетельствования электрооборудования.	ПТЭЭП п.1.6.7.	11.02.2019
4.	Отсутствует журнал выдачи и возврата ключей от электроустановок.	ПТЭЭП п.1.8.9.	11.02.2019
5.	Отсутствует документация заземляющих устройств и систем уравнивания потенциалов.	ПТЭЭП п.2.7.3.	11.02.2019
6.	Не обеспечена защита от коррозии (окраска в черный цвет) открыто проложенных заземляющих проводников.	ПТЭЭП п.2.7.7.	
7.	Не проводятся в установленные сроки визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства. Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП п.2.7.8, 2.7.9.	11.02.2019
8.	Заземляющие устройства находятся в эксплуатации более 12 лет. Осмотр с выборочным вскрытием грунта не проводился ни разу.	ПТЭЭП п.2.7.8, 2.7.10, приложен. 3.	11.02.2019
9.	Отсутствуют графики работ по очистке светильников, осмотру и ремонту сети электрического освещения	ПТЭЭП п.2.12.12.	11.02.2019

Информацию о выполнении Предписания направить в Верхне-Донское управление Ростехнадзора в срок до 19.03.2019. почтой по адресу: Воронежская область, Калачеевский район, с. Заброды, ул. Кирова, 63 и факсимильным сообщением по тел. 8 (47363) 27-2-43.

Предписание может быть обжаловано в соответствии с гл. 24 АПК РФ в течение 3 месяцев со дня получения предписания.

Предписание от 23 ноября 20 18 г. № 10/081-5099-П составлено на 2-х страницах в 2-х экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

**Шевырёв Ю.В.**

ФИО



подпись

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен.

**Руководитель** (представитель) юридического лица или индивидуальный предприниматель (физическое лицо)

**Уварова В.П.**

ФИО

подпись

23. 11. 2018.

дата

Отметка об отказе ознакомления с предписанием

ФИО должностного лица (лиц), проводившего проверку

подпись

дата